


**eSMART-plug-d (Dimmer)**

ePLG-1021


**Domaine d'application**

L'eSMART-plug-d est utilisé pour commander la variation d'une lampe sur le canal P1. La variation de la luminosité peut être réduite jusqu'à 30 % de son niveau maximum. Cette variation minimale de lumière ne peut pas être modifiée. Le canal P1 est commandé par un **poussoir** uniquement. Le canal peut également être commandé par le biais du système eSMART (écran tactile, smartphone, tablette). Le système eSMART communique par Courant Porteur de Ligne (CPL) sur le réseau électrique 230 V AC/50 Hz pour la commande de l'eSMART-plug.

**Attention**

L'eSMART-plug doit être installé dans des lieux secs et adaptés pour l'installation d'appareils électrotechniques (boîtes de dérivation, boîtes d'enca斯特ment, boîtes ignifugées). Il est uniquement destiné au montage intérieur (IP20 EN 60529).

**Prescriptions de sécurité**

**L'eSMART-plug doit être raccordé au réseau électrique 230 V AC/50 Hz. En cas de contact, cette tension peut s'avérer mortelle. Un montage non conforme du produit peut engendrer des dégâts matériels et entraîner des blessures d'une extrême gravité.**

Seul un électricien qualifié est habilité à installer et mettre en service l'eSMART-plug sur le réseau électrique domestique.


Ce produit doit être installé en conformité avec les règles d'installation et de sécurité en vigueur et de préférence par un électricien qualifié.

**Données techniques**

Tension nominale :	230 V AC/50 Hz
Connexions :	Bornes à vis, section max. du conducteur 1.5mm <sup>2</sup>
Degré de protection :	IP20 EN 605029
Puissance abs. :	0.3W
Température ambiante adm. :	-25°C...+45°C
Canal P1 :	Dimmer
Capacité de coupure max. P1 :	150W
Cos phi :	0.8
Entrée in1 :	<b>Poussoir</b> 230 V AC/50 Hz uniquement pour la commande du canal P2
Entrée in2 : (Optionnel)	Interrupteur ou poussoir 230 V AC/50 Hz pour la commande d'un scénario
Entrée in3 : (Optionnel)	Interrupteur ou poussoir 230 V AC/50 Hz pour la commande d'un scénario

**eSMART-plug-d (Dimmer)**

ePLG-1021


**Anwendungsbereich**

Das eSMART-plug-d dient zur Steuerung zum Dimmen einer Lampe mittels Kanal P1. Die Dimmfunktion ermöglicht es, die Lichtstärke bis auf 30 % des Maximalwerts zu reduzieren. Dieser minimale dimmbare Lichtwert kann nicht verändert werden. Kanal P1 wird nur über einen **Taster** gesteuert. Der Kanal kann auch über das eSMART-System (Touchscreen, Smartphone, Tablet) gesteuert. Das eSMART-System kommuniziert mittels Powerline Communication (PLC, TFA) am 230 V AC/50 Hz zur Steuerung des eSMART-plug.

**Achtung**

Das eSMART-plug muss in für den Einbau von elektrischen Ausrüstungen geeigneten trockenen Räumen (Anschlussdosen, Einbaukästen, feuerfeste Kästen) installiert werden. Es ist nur für Installation im Innenbereich vorgesehen (IP20 EN 60529).

**Sicherheitstechnische Anforderungen**


**Das eSMART-plug muss an das Stromnetz 230 V AC/50 Hz angeschlossen werden. Bei Berührung kann diese Spannung tödlich sein. Unsachgemäße Installation des Produkts kann zu Sachschäden und schwersten Verletzungen führen.**

Nur eine Elektrofachkraft darf das eSMART-plug am Hausstromnetz installieren und in Betrieb nehmen.

Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit den geltenden Installations- und Sicherheitsvorschriften und vorzugsweise durch eine Elektrofachkraft installiert werden.

**eSMART-plug-d (Dimmer)**

ePLG-1021


**Field of Application**

The eSMART-plug-d is used to control a dimmable light on channel P1. The dimmable light control allows to reduce luminosity intensity down to 30 % of its maximum level. This minimum dimmable light level cannot be modified. Channel P1 is actuated by a **pushbutton** only. The channel can also be controlled via the eSMART system (touchscreen, smartphone, tablet). The eSMART system communicates via Power Line Carrier (PLC) over the 230 V AC/50 Hz mains for control of the eSMART-plug.

**Caution**

The eSMART-plug must be installed indoors, in dry places (IP20 EN 60529) suitable for installation of electrical equipment (junction boxes, in-wall boxes, fireproof boxes).

**Safety Requirements**

**The eSMART-plug must be connected to the 230 V AC/50 Hz mains. In case of contact, this voltage can be fatal. Improper installation of the product may result in property damage and extremely severe injuries.**

Only a qualified electrician may install and commission the eSMART-plug on the domestic grid.

This product must be installed in accordance with the applicable rules for installation and safety and preferably by a qualified electrician.

**Technische Daten**

Nennspannung :	230 V AC/50 Hz
Anschlüsse :	Schraubklemmen, max. Leiterquerschnittsfläche 1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse :	IP20 EN 605029
Abs. Leistung :	0.3 W
Zul. Umgebungstemperatur :	-25 °C ... +45 °C
Kanal P1 :	Dimmer
Maximale Schaltleistung P1 :	150W
Cos phi	0.8
Eingang in1 :	<b>Taster</b> 230 V AC/50 Hz ausschließlich zur Steuerung von Kanal P2
Eingang in2 : (Optional)	Schalter oder Taster 230 V AC/50 Hz zur Steuerung eines Szenarios
Eingang in3 : (Optional)	Schalter oder Taster 230 V AC/50 Hz zur Steuerung eines Szenarios

**Technical Data**

Rated voltage:	230 V AC/50 Hz
Connections:	Screw terminals, conductor cross-section area max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Degree of protection :	IP20 EN 605029
Abs. power:	0.3 W
Permissible ambient temperature :	-25 °C ... +45 °C (-13 °F ... +113 °F)
Channel P1 :	Dimmer
Maximum switching capacity P1 :	150W
Cos phi	0.8
Input port in1 :	<b>Push button</b> 230 V AC/50 Hz only for control of channel P2
Input port in2 : (Optional)	Switch or push button 230 V AC/50 Hz for control of a scenario
Input port in3 : (Optional)	Switch or push button 230 V AC/50 Hz for control of a scenario

## Installation

**AVERTISSEMENT** Avant d'intervenir sur l'eSMART-plug ou sur les consommateurs raccordés sur la ligne, l'alimentation doit être coupée par un disjoncteur monté en amont. Vérifier l'absence de tension et s'assurer contre le ré-enclenchement par une tierce personne.

Considérer en toute situation que les connexions de l'appareil sont sous tension. Il est impératif de respecter la Norme sur les Installations à Basses Tensions (NIBT) SEV 1000 concernant la déconnexion des charges.

### Prescription de montage

eSMART préconise l'utilisation de boîtes d'encastrements grandeur 78 x 78 x 58 mm.

Exemple : AGRO Art-N°9918/E-N° 372 002 929

### Procédure de montage

L'eSMART-plug est composé de 3 bornes à visser (1, Fig.1), 1 connecteur d'entrée (2, Fig.1) et 1 connecteur d'extension (3, Fig.1). L'eSMART-plug se raccorde sur le réseau électrique 230 V AC/50 Hz.

- Raccordez l'alimentation 230 V AC (1, Fig.1) sur les bornes L et N. Respectivement, la Phase sur la borne L et le Neutre sur la borne N, comme indiqué sur le schéma.
- Raccordez la charge (1, Fig.1) sur la borne P1 comme indiqué sur le schéma.
- Raccordez chaque entrée du eSMART-plug avec le connecteur à un fil (2, Fig.1) sur un poussoir [voir "Données Techniques"]. Le fil in1 active le canal P1 de l'eSMART-plug.
- Le cas échéant, connectez la sonde de température (3, Fig.1) sur le connecteur prévu à cet effet.
- Positionnez l'eSMART-plug au fond de la boîte d'encastrement.

## Montage

**AVERTISSEMENT** Vor Arbeiten am eSMART-plug oder an den an die Leitung angeschlossenen Verbrauchern muss die Spannung durch einen vorgeschalteten Leistungsschalter deaktiviert werden. Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit, und sichern Sie gegen Wiedereinschalten durch Dritte.

Beachten Sie in jeder Situation, dass die Geräteanschlüsse unter Spannung stehen. Beachtung der Niederspannungs-Installations-Norm (NIN) SEV 1000 bezüglich Lasttrennung ist zwingend.

### Montageanleitung

eSMART empfiehlt den Einsatz von Einbaukästen der Größe 78 x 78 x 58 mm.

Beispiel: AGRO Art-N°9918/E-N° 372 002 929

### Montagevorgang

Das eSMART-plug hat 3 Schraubklemmen (1, Abb. 1), 1 Eingangsanschluss (2, Abb. 1) und 1 Erweiterungsanschluss (3, Abb. 1). Das eSMART-plug wird an das Stromnetz 230 V AC/50 Hz angeschlossen.

- Schließen Sie die Stromversorgung 230 V AC (1, Abb. 1) an die L- und N-Klemmen an, nämlich Phase an Klemme L und Neutral an Klemme N, wie in der Abbildung dargestellt.
- Schließen Sie die Last (1, Abb. 1) an die Klemme P1 wie in der Abbildung dargestellt.
- Schließen Sie jeden Eingang des eSMART-plug über einen Taster an den einpoligen Anschluss an (2, Abb. 1) [siehe "Technische Daten"]. Die Litze in in1 aktiviert Kanal P1 des eSMART-plug.
- Schließen Sie gegebenenfalls den Temperatursensor (3, Abb. 1) an den hierfür vorgesehenen Anschluss an.
- Platzieren Sie das eSMART-plug unten im Einbaukasten.

## Installation

**AVERTISSEMENT** Before working on the eSMART-plug or the consumers connected to the line, the voltage must be turned off by a circuit breaker upstream. Check for zero voltage and secure against reactivation by any third party.

In any situation keep in mind that the device connections are energized. It is imperative to respect the Low Voltage Installations Standard (*Norme sur les Installations à Basses Tensions*, NIBT) SEV 1000 concerning disconnection of loads.

### Installation Instructions

eSMART recommends use of in-wall boxes of 78 x 78 x 58 mm.


Example: AGRO Art-N°9918/E-N° 372 002 929

### Installation Procedure


The eSMART-plug has 3 screw terminals (1, Fig. 1), 1 input connector (2, Fig. 1), and 1 expansion connector (3, Fig. 1). The eSMART-plug is to be connected to the 230 V AC/50 Hz mains.

- Connect the power supply 230 V AC (1, Fig. 1) to the L and N terminals, namely Phase to terminal L and Neutral to terminal N, as shown in the illustration.
- Connect the load (1, Fig. 1) to the P1 terminal as shown in the diagram.
- Connect each input port of the eSMART-plug with the one-wire connector (2, Fig. 1) via a pushbutton [see "Technical Data"]. The wire in1 activates channel 1, and the wire in2 activates channel 2 of the eSMART-plug.
- If appropriate, connect the temperature sensor (3, Fig. 1) to the connector provided for that purpose.
- Place the eSMART-plug at the bottom of the in-wall box.

## Schéma



## Schema



### Remarques

Informations complémentaires avec exemples d'applications, schémas 3, schéma 6, etc. disponible sur notre site internet :

[www.myesmart.com/downloads/documentation](http://www.myesmart.com/downloads/documentation)

### Bemerkungen

Weitere Informationen mit Anwendungsbeispielen, Abb. 3 und 6 usw. finden Sie auf unserer Website: [www.myesmart.com/downloads/documentation](http://www.myesmart.com/downloads/documentation)

### Remarks

For additional information with application examples, Fig. 3, Fig. 6, etc., please see our website: [www.myesmart.com/downloads/documentation](http://www.myesmart.com/downloads/documentation)